

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

по результатам плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

(нужное подчеркнуть)

от « 10 » августа 2023

г. № 02-610

Смоленская обл., г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 26
(место составления акта)

« 10 » августа 2023 г.
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Шеленкова Ирина Петровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

при проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ДЕТСКИЙ САД № 1 "ОГОНЕК" ГОРОДА РУДНИ (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ОГОНЕК" ГОРОДА РУДНИ) - деятельность дошкольных организаций (акт проверки № 02-503 от 10.08.2023)

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 216790, Смоленская область, р-н Руднянский, г. Рудня, пер. Ленинский, д.1, к.а

Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства) 216790, Смоленская область, р-н Руднянский, г. Рудня, пер. Ленинский, д.1, к.а

ИНН 6713003990

ОГРН

1026700645652

Законный представитель: И.о. заведующего МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ОГОНЕК" ГОРОДА РУДНИ: Росейцева Екатерина Викторовна (приказу о поручении выполнения дополнительной работы в порядке исполнения обязанностей временно отсутствующего работника (Кошельковой Л.А.) от 08.08.2023 № 316).

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования:

При внеплановой выездной проверке, проведенной с 28.07.2023 по 10.08.2023 в отношении МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ОГОНЕК" ГОРОДА РУДНИ по адресу: 216790, Смоленская область, р-н Руднянский, г. Рудня, пер. Ленинский, д.1, к.а установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, не устраненные до окончания проверки:

В нарушение ч. 3 ст. 39, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федерального закона № 52-ФЗ), п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», выразившиеся в нарушение требований (далее - СанПиН 2.1.3684-21):

- ч. 3 ст. 39, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п.75 СанПиН 2.1.3684-21, раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 - вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, согласно экспертного заключения № 2705 от 01.08.2023, протокола лабораторных испытаний от 01.08.2023 № 10144 качество холодной питьевой воды, отобранной из распределительной сети (кран пищеблока №3 моечной ванны для мытья посуды) на объекте: МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 «ОГОНЕК» ГОРОДА РУДНИ по адресу: 216790, обл. Смоленская, р-н Руднянский, г. Рудня, пер. Ленинский, д.1 к.а., по исследованным микробиологическим показателям не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в исследуемой пробе холодной питьевой воды обобщенные колиформные бактерии - 5 КОЕ/100см³ при нормируемом отсутствии, общее микробное число - 60 КОЕ/см³ при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/см³, E.coli - 5 КОЕ/100см³ при нормируемом отсутствии).

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 «ОГОНЕК» ГОРОДА РУДНИ при осуществлении деятельности дошкольного образования в соответствии с требованиями

В нарушение ч. 3 ст. 39, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федерального закона № 52-ФЗ), п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», выразившиеся в нарушение требований (далее - СанПиН 2.1.3684-21):

- п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 не задействовать в работе учреждения питьевой кран № 3 кран пищеблока моечной ванны для мытья посуды, до момента подтверждения качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, подтвердить результатами лабораторных исследований.

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: до 17 августа 2023 года

(указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление

Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а также направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: Законный представитель – И.о. заведующего МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ОГОНЕК" ГОРОДА РУДНИ Росейцева Екатерина Викторовна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Копию предписания получил(а):

Законный представитель И. о. заведующего МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ОГОНЕК" ГОРОДА РУДНИ Росейцева Екатерина Викторовна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 10 ” августа 20 23 г.

(подпись)

Должностное лицо:

Ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Терещенкова Марина Сергеевна

“ 10 ” августа 20 23 г.

(подпись)